TAG ASSAINISSEMENT DN 150-300 à	PAM SAINT-GOBAIN	19/05/2016 **ATART22TAG528**

Branchement TAG 32 à 3 bouts unis 67°30





DN	Ø DE maxi revêtu	P	Lt	Lu	Ø dn	Ø de maxi revêtu	p	Hu	Masse	Référence
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	
150	171,5	113	493	267	125	145,5	120	270	17,4	TUB15TF0G
200	223,5	124	568	320	125	145,5	120	310	25,8	TUB20TF0G
200	223,5	124	568	320	150	171,5	120	310	26,2	TUB20TF0J
250	273	98	565	369	125	144	120	342	42	TUB25TF0G
250	273	98	565	369	150	170	120	342	43,5	TUB25TF0J
250	273	98	565	369	200	222	120	342	44,5	TUB25TF0K
300	325	106,5	680	467	125	144	120	380	62	TUB30TF0G
300	325	106,5	680	467	150	170	120	380	62	TUB30TF0J
300	325	106,5	680	467	200	222	120	380	63	TUB30TF0K
300	325	106,5	680	467	250	273	120	380	64	TUB30TF0L

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : époxy poudre brun-rouge (RAL 3009) d'épaisseur 250 microns
- Bague de joint IM : nitrile
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge

- EN 598 / Marquage CE
- Marque NF
- Déclaration des performances DoP-TAG002FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
  - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
  - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
  - NF EN 1610 : réception des ouvrages
  - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)